

Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Институтская, 3, г. Кемерово, 650002

Телефон: (3842) 63-71-00, факс: (3842) 64-54-30

Алтайский край, Троицкий район,  
с.Троицкое  
(место составления акта)

16 ноября 2018 года

(дата составления акта)

14 часов 20 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
Муниципальное краевое государственное бюджетное профессиональ-  
ное образовательное учреждение  
"Троицкий агротехнический техникум"

№17-18-0024/А-КИП-459

По адресу: место нахождения (юридический адрес) и место фактического осуществления деятельности - 659840, Алтайский край, Троицкий р-н, с.Троицкое, Рабочая,16, на основании: распоряжения № 02-17-06/1038 от 29.10.2018г. "О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица" заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора С.А. Иванова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального краевого государственного бюджетного профессионального образова-  
тельного учреждения "Троицкий агротехнический техникум", ИНН 2281001360

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 17 часов.

Акт составлен: Алтайским отделом по надзору за энергосетями и энергоустановками по-  
требителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен 31.10.2018г.;  
направлено электронной почтой E-mail troagppk@mail.ru; 31.10.2018, 16.07 час.  
Заверенную копию получил 12.11.2018 в 10.20 час.

директор Ковалева М.А.



\_\_\_\_\_ y

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Голиков Алексей Александрович, заместитель начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

Эксперты / экспертные организации не участвовали.

При проведении проверки присутствовали руководители и специалисты муниципального кра-  
евого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тро-  
ицкий агротехнический техникум": Директор Ковалева М.А.

Настоящая проверка проведена с целью контроля выполнения предписания от 25.12.2017  
№ 17-18-0024/П-КИП-656

Задачами настоящей проверки является осуществление энергетического надзора.

государственного

В ходе проведения проверки установлено:

1. Мероприятия по устранению нарушений разработаны.
2. Выполнены пункты –1-9
3. Не выполнены в установленный срок пункты - нет

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование Нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначены приказом до проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.		25.04.2018г. выполнено
2.		п. 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. №6, далее – ПТЭЭП.	25.04.2018г. выполнено
3.	Не проведены профилактические испытания электрооборудования.	п.2.12.17. ПТЭЭП.	25.04.2018г. выполнено
4.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	п.1.4.1. ПТЭЭП.	25.04.2018г. выполнено
5.	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами (согласно «норм комплектования»).	п.1.2.2. ПТЭЭП, прил.8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. № 261, далее – ИПИСЗ	25.04.2018г. выполнено
6.	Отсутствуют испытанные средства защиты (с указанием мест хранения).	п. 1.8.2; п.1.2.6. ПТЭЭП	25.04.2018г. выполнено
7.	Инструкции по охране труда для электромонтеров не пересмотрены в сроки указанные в НТД.	п.1.2.6. ПТЭЭП	25.04.2018г. выполнено
8.	На пускорегулирующих устройствах ПУ и ВУ	п.2.5.3. ПТЭЭП	25.04.2018г.

	кузнечной мастерской отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся		выполнено
9.	Одиночный кабель отходящие от силового щита в помещении кузнечной мастерской не закреплен и не защищен от механических повреждений.	п.2.2.17. Правил устройства электроустановок (6,7-е изд.), утверждены приказом Минэнерго России 20.05.2003г., регистрационный №187 (далее – ПУЭ)далее ПУЭ	25.04.2018г. выполнено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Акт оформлен на 2 листах в 2 экземплярах.

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проверке. № 02-17-06/1038 от 29.10.2018г.
2. Предписание об устранении нарушений № 17-18-0024/П-КИП-656 от 25.12.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника отдела Алтайского  
отдела по надзору за энергосетями и  
энергоустановками потребителей и  
энергоснабжением

А.А. Голиков

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта с приложениями получил:

Директор

"16" ноября 2018