

**Министерство образования и науки Алтайского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»)**

Отчет о работе по исполнению предписания
№ 17-18-0024/П-ТСЭ-656 от 25 декабря 2017 года,
выданного по результатам плановой, выездной проверки, проведенной на основании распоряжения
Сибирского управления Ростехнадзора 02-17-06/1408 от 22.11.2017

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об исполнении
1.	Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначены приказом до проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности		25.04.2018	Исполнено
2.		П. 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г., № 6, Далее – ПТЭЭП	25.04.2018	
3.	Не проведены профилактические испытания электрооборудования	П.2.12.17. ПТЭЭП	25.04.2018	Исполнено
4.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал	П. 1.4.1. ПТЭЭП	25.04.2018	Исполнено
5.	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами (согласно «норм комплектования»)	П.1.2.2. ПТЭЭП, прил.8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустан-	25.04.2018	Исполнено

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об исполнении
		новках, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261, далее – ИПИСЗ		
6.	Отсутствуют испытанные средства защиты (с указанием мест хранения)	П. 1.8.2; п.1.2.6. ПТЭЭП	25.04.2018	Исполнено
7.	Инструкции по охране труда для электромонтеров не пересмотрены в сроки, указанные в НТД	П.1.2.6. ПТЭЭП	25.04.2018	Исполнено
8.	На пускорегулирующих устройствах ПУ и ВУ кузнечной мастерской отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся	П. 2.5.3. ПТЭЭП	25.04.2018	Исполнено
9.	Одиночный кабель, отходящий от силового щита в помещении кузнечной мастерской не закреплен и не защищен от механических повреждений	П.2.2.17. Правил Устройства электроустановок (6,7-е изд.), утверждены приказом Минэнерго России 20.05.2003, рег. №187, далее – ПУЭ	25.06.2018	Исполнено

Директор КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

 М.А.Ковалева



Исполнитель:

Глушков Александр Николаевич

заместитель директора по административно-хозяйственной работе

27007