

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел  
надзорной деятельности и профилактической работы № 8  
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,  
E-mail: to\_gpn@mail.ru**

Предписание № 34/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"** в лице директора Ковалевой Марины Александровны  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 34 от «05» февраля 2020 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 28.02.2020 9:00:00-11:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): с.Косиха, ул. Комсомольская 25.  
проверку проводил(а):

Козлов Артем Викторович – заместитель начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

**совместно с:** И.о. директора Ермоловым Евгением Викторовичем, заместителем директора Малых Константином Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты не производится (приказы инструкции имеются в наличии, персонал своих действий фактически не знает)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012)	01.10.2020	
2	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра	п. 480 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012)	01.10.2020	
3	Лестничная клетка, не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (первый этаж общежития)	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.10.2020	
4	Для покрытия пола в общих коридорах применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ2 (линолеум).	таб. 3, таб.28 Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2020	
5	В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (торцевые	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2020	

	выходы в общежитии)			
6	Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,7 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выход из пристроя)	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.10.2020	
7	В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (выход из пристроя)	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2020	
8	Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,67 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выход из библиотеки)	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.10.2020	
9	Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,78 м., 0,79 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выходы наружу из общежития)	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.10.2020	
10	На огнетушителях, установленный на объекте защиты, отсутствуют порядковые номера	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012)	01.10.2020	
11	Ширина эвакуационных выходов из столовой менее 1,2 м	п. 7.3.3 СП 1.13130.2009	01.10.2020	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Козлов Артем Викторович – заместитель начальника ТО НД и ПР № 8  
УНД и ПР ГУ МЧС по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«28» февраля 2020 г.

И.о. директора Ермолов Евгений Викторович

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)